

管理學院節能小組執行成 果與經驗分享

2023.12

電燈及冷氣開關設定為運動機制並張貼
「隨手關燈」貼紙



選用符合綠色節能環保標章驗證 之電腦主機及螢幕設備



天花板加裝循環扇以改善冷房效果



原百葉窗改為隔熱窗簾



過濾噴漆/溶劑的排風設備，加裝馬達變頻器 (以每學年使用約100小時計算，一年節省約1,300度用電量)



辦公區間與公共區間全面更換LED平板燈



所有空間之緊急照明更換為LED



• 謝謝聆聽與指教