

會議記錄

文號： 庚大會字，庚大校會字，庚大總會字第AUD00B13F9號
會議名稱：長庚大學111學年度節能委員會第2次會議
會議時間：2022/12/30下午12:00至2022/12/30下午01:00
開會地點：第一醫學大樓2樓會議室(三)
主持人：沈明雄【主任秘書】
出席人員：沈明雄、張文宏、黃麗庭、蔡七女、白裕彬、陳祥和、黃朝錦、程朝杰、黃巧狄、武玟嬪、吳宜真、陳佳穎、劉妍秀、劉芳妤、吳心園、林 嫵、李坤穆、蘇柏瓦、林冠亨、吳雅郁、洪世恭、邱品蓁

其他需通知

人員：

記錄人員：林建成 連絡電話：409-3875;413-3875

會議記錄：

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄說明。(附件一)
- (二)全校能資源使用概況說明。(附件二)
- (三)通識中心節能實務與自主管理現況分享。(附件三)

二、討論事項：

案由一：醫放系大型老舊除濕機汰換，請討論？(提案單位：醫學院)

說 明：醫放系X光機學生實驗室位處於第一醫學大樓B1樓，因位處地下樓層常因濕氣重而導致精密設備儀器故障，目前配置有2台舊型大型除濕機，因機型老舊除濕效率不佳，擬更換為節能環保機型除濕機。(附件四)

處理情況：經環安室現勘後發現，目前醫放系在第一醫學大樓B1樓層X光機學生實驗室，配置2台與圖書館獲准汰換使用約25年的大同舊型大型除濕機(TCD-5JA機型)，圖書館將更換使用環保冷媒的大同新型大型除濕機(TCD-5LNY)，每台報價105,000元，同時在相同耗電量下提升除濕效率約36%，建議可更換為節能環保機型除濕機。

決 議：請醫放系編列大型除濕機汰換預算後，另案呈核校長室，經核准

後實施。



發文單位：(UD0500)長庚大學總務處

核簽主管：湯明哲

核簽時間：2023/01/07 12:39:34 AM

批示意見：

林 嫵 核准於 2023/01/04 03:37:56 PM 批示意見：

環安室呈報111學年度第2次節能委員會會議記錄，本次討論醫放系2台舊型大型除濕機汰換，經參考圖書館已核准汰換之相同機型，工委單位估價後之價格（約10.5萬）及除濕效能（相同耗電下增加36%）擬建議更換環保型除濕機，應另於年度預算時提出，呈核。